

Spett.le Amministrazione
Comunale di Casnigo
Via R. Ruggeri, 38
24020 Casnigo (BG)

Casnigo, 14 novembre 2012

PROT. INT. n. 1674

Oggetto: osservazione all'Allegato Energetico adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 33/2012

In riferimento all'oggetto l'Ufficio Tecnico comunale osserva quanto segue:

1. a pag. 20 dell'Allegato Energetico adottato, nella tabella "Strutture orizzontali opache" di cui all'Articolo 32. Categoria B", punto 2., ed a pag. 21 dell'Allegato Energetico adottato, nella tabella "Strutture orizzontali opache" di cui all'Articolo 33. Categoria C", punto 2., bisogna sostituire il valore " $< 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ " delle "Chiusure trasparenti comprensive di infissi" con il valore " $< 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ", per non escludere una tipologia di serramenti (telaio in alluminio) che sono urbanisticamente utilizzati all'interno del ns territorio comunale. Si chiede il sopraindicato passaggio di valore in quanto il serramento in alluminio non arriva a soddisfare il valore " $< 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ " ma arriva a soddisfare il valore " $< 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ";
2. a pag. 21 dell'Allegato Energetico adottato, all'Articolo 34. Categoria D", punto 1., seconda riga, bisogna sostituire "...distribuzione o generazione del calore." con "...distribuzione e generazione del calore" in quanto c'è stato un errore di trascrizione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Igor Meroni



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Responsabile: Dott. Giancarlo Malchiodi

24125 Bergamo - Via Borgo Palazzo 130 ☎ 035.2270589-586

Cat. 6	Cl. 2	Fasc.
<input type="checkbox"/> sindaco	<input type="checkbox"/> servizi demografici	<input type="checkbox"/> mesi
<input type="checkbox"/> giunta	<input type="checkbox"/> servizi sociali	<input type="checkbox"/> albo
<input type="checkbox"/> consiglio	<input type="checkbox"/> pubblica istruzione	<input type="checkbox"/> assessori
<input type="checkbox"/> segretario	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> commercio
<input type="checkbox"/> affari gen.	<input type="checkbox"/> polizia locale	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.
<input type="checkbox"/> ragioneria		<input type="checkbox"/> edilizia
<input type="checkbox"/> personale		<input type="checkbox"/> privata
<input type="checkbox"/> tributi		<input type="checkbox"/> lavori
<input type="checkbox"/> ufficio		<input type="checkbox"/> pubblica
<input type="checkbox"/> elettorale		<input checked="" type="checkbox"/> S.U.A.P.

Prot. n. 00138/173/IV.7.

Bergamo, li 19 NOV. 2012

Oggetto: Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale - Comune di CASNIGO (BG)

Parere igienico sanitario ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12/2005.

Con riferimento alla richiesta di parere Vs prot. n° 7000/TC/bm del 15.10.2012, a prot. ASL n. E0123611/III.7.70 del 15.10.2012

- **Esaminata** la documentazione trasmessa, contenente copia delle Delibera C.C. n. 33 del 26.09.2012 di approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale;
- **Vista** la specifica Linea guida del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo edizione ottobre 2011;
- **Visto** l'esito dell'incontro istruttorio e di approfondimento, tenutosi presso il municipio di Casnigo in data 16.11.2012, alla presenza del Responsabile del Procedimento Arch. Manuela Berardino e dell'assessore lavori pubblici Ing. Carlo Canotti presente per l'ASL il Tecnico Stefano Guerinoni, incontro nel quale si è valutato il testo dell'allegato Energetico al Regolamento Edilizio adottato e condivise alcune proposte migliorative;
- **Valutato** positivamente il testo rispetto alla sostenibilità ambientale e alla luce della normativa in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti "rinnovabili",

❖ *si esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale in oggetto; subordinatamente al recepimento delle seguenti Osservazioni.*

Osservazioni:


Art. 9 Orientamento delle costruzioni: si propone di eliminare l'ultimo capoverso "Disposizioni ulteriori" in quanto nei casi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione esposti nelle "Disposizioni obbligatorie" non risulta applicabile alcuna deroga al richiamato Regolamento locale d'igiene, art. 3.4.9 (soleggiamento) e 3.4.23, trattandosi di norme igieniche di carattere fondamentale per la salute oltre che per il risparmio energetico;

Art. 49 Depositi per rifiuti differenziati: si propone di eliminare l'intero articolo in quanto, oltre a non essere pertinente con gli argomenti dell'allegato energetico, la materia è già sufficientemente trattata nell'art. 70 e seguenti del Regolamento Edilizio e in altre disposizioni regolamentari vigenti.

Inoltre i riferimenti a delibere e testo del Regolamento d'Igiene "Tipo" sono completamente errati o non pertinenti (probabilmente refuso di un testo predisposto per un altro comune).

Si dà atto che la documentazione relativa alla pratica in esame, per ragioni tecniche, viene conservata presso gli archivi del Settore di Prevenzione di Albino – Ufficio di Sanità Pubblica.

Cordiali Saluti



Ufficio Competente: Ufficio Sanità Pubblica di Albino – viale Stazione n. 26
dott. Michele Servillo – Responsabile Ufficio.
☎ 035.759606 Fax. 035.759619

Funzionario Referente: Stefano Guerinoni – Tecnico della Prevenzione Coordinatore
☎ 035.759709 e-mail: sguerinoni@asl.bergamo.it